

**IMPIANTO DI DEPURAZIONE
QUERO - VAS - LOC. SCHIEVENIN**



INFORMAZIONI GENERALI

Denominazione	IMPIANTO DEPURAZIONE DI QUERO - VAS LOC. SCHIEVENIN
Area di gestione ATS	AREA NORD
Indirizzo	32030 Schievenin, Quero-Vas (BL)
Corpo idrico recettore	Torrente Tegorzo
Bacino idrico	Fiume Piave
Coordinate geografiche	45.93890°N 11.89581°E 304 m S.L.M.
Comuni serviti	Quero-Vas (Schievenin)
Tipologia rete fognaria	Fognatura mista
Potenzialita' di progetto	400 A.E.
Dotazione idrica	250 l/(A.E. d)
Coefficiente di afflusso in fognatura	0,8
Portata media giornaliera	80 m ³ /d
Portata media oraria	3,33 m ³ /h
Fattore di punta	1,3
Portata massima di punta	4,45 m ³ /h

RETE FOGNARIA SERVITA DEL DEPURATORE

Lunghezza rete fognaria	1,3 km
N. Impianti di sollevamento fognario	0

OPERE ELETTROMECCANICHE E SISTEMI DI CONTROLLO

N. Apparecchiature	6
Sistema di Telecontrollo	NO
N. sistemi di misura on-line	0

LAVORI IN CORSO

Intervento	Conversione in impianto imhoff
In corso	In fase di approvazione da parte della Provincia
Iter Concluso	-

COMPARTI DI TRATTAMENTO

LINEA ACQUE

LINEE	TRATTAMENTO	SUPERFICIE	VOLUME
1	Grigliatura		
1	Dissabbiatura	4,5 m ²	2,4 m ³
1	Pretrattamento mediante vasca imhoff		16 m ³
1	Ossidazione tramite biodischi		
1	Sedimentazione Secondaria	11,92 m ²	17,35 m ³

LINEA FANGHI

LINEE	TRATTAMENTO	SUPERFICIE	VOLUME
1	Digestione fanghi		40 m ³