

**IMPIANTO DI DEPURAZIONE
IMHOFF NOAL**



INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione | IMPIANTO DEPURAZIONE IMHOFF DI NOAL |
| Area di gestione ATS | AREA NORD |
| Indirizzo | 32030 Noal, Quero-Vas (BL) |
| Corpo idrico recettore | Torrente Fium |
| Bacino idrico | Fiume Piave |
| Coordinate geografiche | 45.94034°N 11.93231°E 212 m S.L.M. |
| Comuni serviti | Quero-Vas (Noal) |
| Tipologia rete fognaria | Fognatura mista |
| Potenzialita' di progetto | 100 A.E. |
| Dotazione idrica | 180 l/(A.E. d) |
| Coefficiente di afflusso in fognatura | 1,0 |
| Portata media giornaliera | 18 m³/d |
| Portata media oraria | 0,75 m³/h |
| Fattore di punta | 2 |
| Portata massima di punta | 1,5 m³/h |

RETE FOGNARIA SERVITA DEL DEPURATORE

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Lunghezza rete fognaria | 0,4 km |
| N. Impianti di sollevamento fognario | 0 |

OPERE ELETTROMECCANICHE E SISTEMI DI CONTROLLO

| | |
|------------------------------|----|
| N. Apparecchiature | 0 |
| Sistema di Telecontrollo | NO |
| N. sistemi di misura on-line | 0 |

LAVORI IN CORSO

| | |
|---------------|---|
| Intervento | - |
| In corso | - |
| Iter Concluso | - |

COMPARTI DI TRATTAMENTO

LINEA ACQUE

| LINEE | TRATTAMENTO | SUPERFICIE | VOLUME |
|-------|--------------------------------------|------------|---------|
| 1 | Chiarificazione/Sedimentazione | | 15,6 m³ |
| 1 | Sedimentazione con setto trasversale | | 15,6 m³ |