

**VASCA IMHOFF
TARZO - LOC. NOGAROLO**



INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione | VASCA IMHOFF DI TARZO - LOC. NOGAROLO |
| Area di gestione ATS | AREA NORD |
| Indirizzo | Località Nogarolo - 31020 Tarzo (TV) |
| Corpo idrico recettore | Ruio Belstar |
| Bacino idrico | Fiume Piave |
| Coordinate geografiche | 45.984879°N 12.249177°E |
| Comuni serviti | Tarzo |
| Tipologia rete fognaria | Fognatura nera |
| Potenzialita' di progetto | 160 A.E. |
| Dotazione idrica | 200 l/(A.E. d) |
| Coefficiente di afflusso in fognatura | 0,85 |
| Portata media giornaliera | 27,2 m ³ /d |
| Portata media oraria | 1,13 m ³ /h |
| Fattore di punta | 2,4 |
| Portata massima di punta | 2,7 m ³ /h |

RETE FOGNARIA SERVITA DEL DEPURATORE

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Lunghezza rete fognaria | 0,82 Km |
| N. Impianti di sollevamento fognario | 0 |

OPERE ELETTROMECCANICHE E SISTEMI DI CONTROLLO

| | |
|------------------------------|----|
| N. Apparecchiature | 0 |
| Sistema di Telecontrollo | NO |
| N. sistemi di misura on-line | 0 |

LAVORI IN CORSO

| | |
|---------------|---|
| Intervento | - |
| In corso | - |
| Iter Concluso | - |

COMPARTI DI TRATTAMENTO

LINEA ACQUE

| LINEE | TRATTAMENTO | SUPERFICIE | VOLUME |
|-------|----------------|------------|--------------------|
| 1 | SEDIMENTAZIONE | | 6,4 m ³ |
| 1 | DIGESTIONE | | 16 m ³ |