



## COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

DECRETO N. 1029 DEL 18 GIU. 2021

**OGGETTO:** Ordinanza Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020. Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558 del 15.11.2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020.

"Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018".

Cod. int. LN145-2020-558-BL-350. CUP E83E19003450006.

**FORNITURA TUBI FUCHS. CIG 84109252E2.**

Modifica contrattuale.

### IL SOGGETTO ATTUATORE

#### PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. N. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi e con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- il Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018, in attuazione delle disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, ha provveduto ad individuare i diversi Soggetti attuatori;

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 con cui è stato approvato il Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020, per Euro € 212.504.778,79, come dettagliato elenco nell'allegato B all'Ordinanza;

#### CONSIDERATO:

- che è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon – Direttore di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV – quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino di alcune opere acquedottistiche;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello per i lavori di sistemazione della strada Campo\_Schievenin e condotta adduttrice acquedotto, compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un urgente ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
- che, con nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;

#### OSSERVATO:

- che nell'allegato B all'Ordinanza è inserito anche l'intervento relativo ai "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018". Cod. int. LN145-2020-558-BL-350, al quale è stato assegnato il codice CUP E83E19003450006;
- che per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 2.500.000,00 che sarà sostenuta con fondi

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723

PEC: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

Email: [eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it](mailto:eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it)



## COMMISSARIO DELEGATO

### PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO – O.558-18", sulla base delle risultanze della contabilità lavori;

#### **RICHIAMATI** i seguenti atti:

- proprio decreto n. 1166 del 04.08.2020 con il quale, ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558, si dichiara la conclusione positiva della conferenza indetta per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo inerente i "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" Cod. int. LN145-2020-558-BL-350, CUP E83E19003450006; con medesimo atto si approvava il progetto dei lavori;
- proprio decreto n. 1633 del 18.09.2020 con il quale si affidava la fornitura del seguente materiale, rientrante nella voce B5 del quadro economico progettuale dei suddetti lavori, alla ditta Tecnoresine S.r.l. (C.F. e P.IVA 01138650286) con sede a Padova (PD), per un importo pari a € 39.955,20 + Iva di legge:

TUBI "FUCHS-ROHR" PER ACQUEDOTTO - DN 200 CON RIVESTIMENTO SUPPLEMENTARE ANTI-ROCCIA <i>Tubi di acciaio elettrosaldati longitudinalmente ad induzione ad alta frequenza HFI; dimensioni e pesi secondo le norme EN 10220/2003; condizioni tecniche di fornitura in conformità alle norme EN 10224/2006; in qualità di acciaio L 235; internamente rivestiti con malta cementizia centrifugata in conformità alle norme DIN 2614/90, ovvero alle EN 10298/2006; esternamente rivestiti con Polietilene stabilizzato contro gli UV di colore totalmente azzurro, estruso a calza a triplo strato in conformità alle norme ISO 21809-1 (11) classe "B2", ovvero secondo le norme UNI 9099/89 in classe "R3R" e provvisti in aggiunta di un rivestimento esterno di protezione supplementare anti-roccia tipo "FZM-N" per posa in terreni in pendenza, senza letto in sabbia, fuori terra, direttamente su roccia, oppure per attraversamenti fluviali, realizzato in malta cementizia additivata con fibre triturate, fasciata in tessuto a rete di Polietilene, per uno spessore nominale di ca. 9-10 mm. (+3/-2 mm.); in esecuzione con estremità smussate e predisposte per la saldatura di testa, proiette da cappucci in plastica; in lunghezze di ca. m. 12; sottoposti a prova di pressione idrostatica, a test, controlli non distruttivi in stretta conformità alle norme citate; con certificati di collaudo tipo 3.1 / 2.2 secondo le norme EN 10204/04.</i>	MT	504	
TUBI "FUCHS-ROHR" PER ACQUEDOTTO - DN 450 <i>Tubi di acciaio elettrosaldati longitudinalmente HFI ad induzione ad alta frequenza in esecuzione secondo le norme EN 10220/03; condizioni tecniche di fornitura secondo le norme EN 10224/06; in qualità di acciaio L 235; internamente rivestiti con malta cementizia centrifugata secondo le norme DIN 2614/90, ovvero EN 10298/06; esternamente rivestiti con Polietilene di colore totalmente azzurro, stabilizzato contro gli U.V., estruso a calza a triplo strato in conformità alle norme ISO 21809-1 (11) "B2", ovvero alle norme UNI 9099 "R3R"; in esecuzione con entrambe le estremità smussate e predisposte per saldatura di testa; in lunghezze di ca.m. 12; con estremità libere protette da cappucci in plastica; sottoposti a prova di pressione idrostatica ed a controlli non distruttivi come da norme sopra citate; con certificato di collaudo tipo 3.1 secondo le norme EN 10204/95;</i>	MT	96	
<i>Dotazione a corredo per il ripristino del rivestimento esterno cementizio "FZM" in corrispondenza dei giunti di linea dei tubi e dei pezzi speci, dopo la loro saldatura in opera e la loro fasciatura con prodotti termo-restringenti c.s.d.; composta da nastri pre-impregnati di miscela cementizia da 0,12 x 3 m</i>	KIT RIPRISTINO ANTIROCCIA PER TUBO FUCHS DN200	PZ	44
	KIT RIPRISTINO ANTIROCCIA PER CURVA DN200	PZ	40

- in data 18.09.2020, con nota prot. ATS 22247/20, si inoltrava lettera commerciale alla ditta Tecnoresine S.r.l. per la formalizzazione dell'affidamento della fornitura;
- proprio decreto n. 533 del 31.03.2021 di liquidazione della fattura n. 2100669 del 26.02.2021 emessa dalla ditta Tecnoresine S.r.l. (C.F. e P.IVA 01138650286) - sede a Padova (PD), via V. Tedeschi 2 per l'importo di € 27.619,20 +

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723

PEC: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

Email: [eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it](mailto:eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it)



## COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

Iva di legge, ovvero complessivi € 33.695,42 iva inclusa mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

- di € 27.619,20 a favore della ditta Tecnoresine S.r.l. (C.F. e P.IVA 01138650286), per la quota relativa all'imponibile mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di € 6.076,22 a favore dell'erario, per la quota relativa all'IVA;

**VISTO** che, con il suddetto decreto, si liquidava la parziale fornitura del materiale inizialmente previsto, ovvero mt 504 di tubazioni "Fuchs Rohr" per acquedotto DN200 con rivestimento supplementare anti-roccia;

**VISTO** che si rende necessario provvedere alla sostituzione della restante parte della fornitura - tubazioni "Fuchs Rohr" per acquedotto DN450 - in quanto il materiale risulta attualmente irreperibile nel mercato in seguito alla pandemia Covid-19 che ha rallentato la lavorazione delle materie prime anche in ambito internazionale;

**VISTO** pertanto che si ritiene opportuno apportare la seguente modifica alla fornitura affidata alla ditta Tecnoresine:  
Tubi in acciaio FUCHS DN 500 fornito in barre da m 12 (anziché tubazioni "Fuchs Rohr" per acquedotto DN450)  
m. 96 €/m 185,00, complessivamente €17.760,00, al netto di iva, per una maggiore spesa di € 5.424,00, al netto di iva;

**VISTO** che tale modifica contrattuale comporta anche l'acquisto aggiuntivo del seguente materiale:  
n. 1 curva DN500 a 90° € 935,00 al netto di iva;  
n. 2 riduzioni DN500x450 €/cad 920,00, complessivamente € 1.840,00 al netto di iva;

**VISTO** che la maggior spesa derivante dalla succitata modifica contrattuale ammonta a complessivi € 8.199,00 al netto di iva;

**RICHIAMATO** l'art 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi a mente del quale le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP e senza una nuova procedura di affidamento, in particolare il comma 1, lettere b) e c) del citato art. 106;

**VISTO** che la suddetta modifica contrattuale è normata altresì dall'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (D.lgs. 50/2016), in quanto la modifica non è di tipo sostanziale come stabilito dal comma 4 del medesimo articolo, ovvero l'integrazione del contratto d'appalto con la fornitura in argomento non "altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti";

**VISTO** che il citato art. 106, comma 1, lett. e) prescrive che tali modifiche sono ammesse solo nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano stabilito nei documenti di gara "soglie di importi per consentire le modifiche", condizione non attuata nell'ambito della procedura svolta per l'affidamento della fornitura in oggetto;

**CONSIDERATO** che l'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per le attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

**CONSIDERATO** che per le motivazioni sopra espresse, in particolare per il presente atto, ci si avvale delle deroghe previste per l'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

### VISTI:

- il D. Lgs. 50/2016 e smi;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558 e 559/2018 e 601/2019;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018;
- la nota Commissariale n° 55586 del 08.02.2019;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4 2020;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4 2021;

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723  
PEC: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)  
Email: [eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it](mailto:eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it)



## COMMISSARIO DELEGATO

### PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

**CONSIDERATO** che la spesa per il servizio in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a " C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", nell'importo complessivo di € 2.500.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;

**CONSIDERATO** che l'esecuzione dei lavori cui è destinata la fornitura in argomento riveste carattere di emergenza in considerazione della necessità di ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti presentati;

#### DECRETA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la modifica da apportare alla lettera contratto sottoscritta con la ditta Tecnoresine S.r.l. di data 18.09.2020, con nota prot. ATS 22247/20, per la formalizzazione dell'affidamento della fornitura;
3. di dare atto che la maggior spesa derivante dalla modifica contrattuale ammonta a complessivi € 8.199,00 al netto di iva;
4. di dare atto pertanto che l'approvazione della modifica di cui al punto precedente eleva l'importo del contratto a Euro 48.154,20, al netto di iva;
5. di sottoscrivere apposito atto aggiuntivo alla lettera contratto sottoscritta con la ditta Tecnoresine S.r.l. del 18.09.2020;
6. di dare, infine, atto che la spesa per il servizio in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a " C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", nell'importo complessivo di € 2.500.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;
7. di pubblicare il presente decreto sul B.U. della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE  
Ing. Roberto Durigon