

GARA PER LA FORNITURA DI VALVOLE A SFERA PESANTI

Procedura negoziata ai sensi ex art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Seconda Seduta – Valutazione esito soccorso istruttorio e valutazione campionatura

Premesso che:

- In data 04.04.2025 è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse sulla piattaforma ViveracquaProcurement con codice rfi_759 per la fornitura di valvole a sfera pesanti con scadenza prevista per il 21.04.2025 ore 12.00;
- alla data di scadenza di cui al punto precedente sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse, risultanti regolari rispetto alle prescrizioni dell'avviso esplorativo sopracitato;
- si dà atto sono stati ammessi alla procedura di gara i primi 5 operatori economici, selezionati secondo la graduatoria basata sul criterio del maggior fatturato delle forniture analoghe considerando unicamente gli anni 2024,2023 e 2022:

| Fornitori | Comune | Codice fiscale |
|---|----------------------|----------------|
| COMID SRL | TORRE DEL GRECO (NA) | 06318850630 |
| FELICE FAIAZZA SRL | ATRI (TE) | 00855440673 |
| Greiner SpA | Lumezzane (BS) | 00278160171 |
| RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI SPA | GUSSAGO (BS) | 04234710988 |
| Rubinetterie Italiane Velatta S.p.A. - R.I.V. | Grignasco (NO) | 00469610026 |

- con determinazione del direttore di Alto Trevigiano Servizi spa n.43 del 05.05.2025 è stata indetta gara d'appalto gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione conforme alle disposizioni di cui art.25 del D.Lgs. 36/2023, mediante procedura negoziata, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli art. 108 co.3 del D.Lgs. 36/2023;
- l'importo complessivo stimato d'appalto è pari ad € 398.449,80 (IVA esclusa) incluse le opzioni di rinnovo e del quinto d'obbligo;
- in data 09.05.2025 sono iniziate le operazioni di gara mediante pubblicazione degli atti di gara allegati nella piattaforma "ViveracquaProcurement" con le modalità prescritte dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.,
- il disciplinare di gara, datato 08.05.2025, ha fissato per il giorno 27.05.2025, alle ore 12.00, il termine per la presentazione delle offerte;
- si dà atto che, entro le ore 12:00 del 27.05.2025, sono pervenute n.3 offerte con relativa campionatura, come previsto all'art.7 del CSA, dai seguenti operatori economici:

| Fornitori | Comune | Codice fiscale |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Greiner Spa | Lumezzane (BS) | 00278160171 |
| Rubinetterie Bresciane Bonomi Spa | Gussago (BS) | 04234710988 |
| Rubinetterie Italiane Velatta Spa | Grignasco (NO) | 00469610026 |

- in data 28.05.2025 sono state aperte le buste di qualifica e la documentazione amministrativa presentata dalle ditte Greiner spa e Rubinetterie Italiane Velatta spa sono risultate regolari mentre nei documenti amministrativi presentati dalla ditta Rubinetterie Bresciane Bonomi Spa sono emerse alcune omissioni, irregolarità e inesattezze nei documenti amministrativi presentati; pertanto è stato attivato nei confronti della ditta Rubinetterie Bresciane Bonomi spa soccorso istruttorio con la richiesta del modello "Allegato 7_Generalità e condanne art.94 co.3" debitamente compilato e la visura camerale in corso di validità.

Al soccorso istruttorio attivato nei confronti della ditta Rubinetterie Bresciane Bonomi spa è stata data scadenza 12.06.2025 ore 12:00, rimandando la valutazione a successiva seduta.

Oggi 07.06.2025, ore 10:00, presso la sede di Alto Trevigiano Servizi Spa, si riunisce il seggio di gara delegato dal RUP arch. Ivan De Martin, costituito dalle dipendenti Barbara Favaro e Luana Callegher, addette all'Ufficio Appalti, note e idonee. Verbalizza la dipendente Luana Callegher.

Il seggio esamina la documentazione trasmessa tramite portale dalla ditta Rubinetterie Bresciane Bonomi spa in data 07.06.2015, entro i termini richiesti, in risposta al soccorso istruttorio.
La ditta Rubinetterie Bresciane Bonomi spa ha trasmesso il modulo "Allegato 7_Generalità e condanne art.94 co.3" debitamente compilato e la visura camerale in corso di validità; pertanto, anche tale ditta è ammessa alle successive fasi di gara.

Si prende atto di quanto rilevato e riferito dal RUP, sulle valutazioni delle schede tecniche e dei campioni forniti dagli operatori economici, e si verbalizza quanto segue:

I campioni presentati dalla ditta Greiner spa risultano conformi alle specifiche tecniche richieste dal CSA e pertanto viene ammessa alle fasi successive della gara.

I campioni presentati dalla ditta Rubinetterie Bresciane Bonomi spa risultano conformi alle specifiche tecniche richieste dal CSA e pertanto viene ammessa alle fasi successive della gara.

I campioni presentati dalla ditta Rubinetterie Italiane Velatta spa presentano delle difformità e non risultano conformi con le specifiche tecniche richieste dal CSA:

" il sistema di chiusura anti-morosità non rispetta i requisiti previsti all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto il quale recita "[.] Inoltre, le valvole dovranno avere la possibilità di inserire sistema estraibile all'interno della farfalla o analogo, per bloccare la valvola in aperto e chiuso, con protezione mezzo tappo antimanomissione".

La campionatura prodotta presenta un sistema di anti-morosità caratterizzato da un mero sigillo in polimero flessibile, il quale si presta a facile manomissione e non presenta alcun sistema estraibile finalizzato al bloccaggio della valvola aperta o chiusa con protezione a mezzo tappo antimanomissione.

Tale circostanza rende inidoneo il prodotto all'uso a cui è destinato"

Tali non conformità comportano il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla documentazione di gara e pertanto nei confronti della ditta Rubinetterie Italiane Velatta spa, ai sensi dell'art. ex art. 90, co. 1, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023, si procederà all'esclusione dalla procedura di gara.

Alle ore 11:10 terminano le operazioni di gara rinviando all'apertura delle buste economiche della ditta Rubinetterie Bresciane Bonomi spa e Greiner spa.


Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI DEL SEGGIO

Barbara Favaro



Luana Callegher



Il RUP

Arch. Ivan De Martin

