

GARA PER LA FORNITURA DI VALVOLE A SFERA CON RITEGNO UNIDIREZIONALE

Procedura negoziata ai sensi ex art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Seconda Seduta – Valutazione campionatura

Premesso che:

- In data 11.02.2025 è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse sulla piattaforma ViveracquaProcurement con codice rfi_720 per la fornitura sopraindicata con scadenza prevista per il 27.02.2025 ore 12.00;
- alla data di scadenza di cui al punto precedente sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse, risultanti regolari rispetto alle prescrizioni dell'avviso esplorativo sopracitato;
- si dà atto che i 4 operatori economici ammessi alla procedura di gara sono i seguenti:

Fornitori	Comune	Codice fiscale
Greiner SpA	Limezzane (BS)	00278160171
RS GROUP SRL	CAVA DE' TIRRENI (SA)	05109310655
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI SPA	GUSSAGO (BS)	04234710988
Zanutta S.p.a.	Muzzana del Turignano (UD)	02717210302

- con determinazione del direttore di Alto Trevigiano Servizi spa n.31 del 25.03.2025 è stata indetta gara d'appalto gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione conforme alle disposizioni di cui art.25 del D.Lgs. 36/2023, mediante procedura negoziata, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli art. 108 co.3 del D.Lgs. 36/2023;
- l'importo massimo stimato ammonta ad € 440.000,00 (IVA esclusa) comprensivo di eventuale opzione di rinnovo;
- in data 26.03.2025 sono iniziate le operazioni di gara mediante pubblicazione degli atti di gara allegati nella piattaforma "ViveracquaProcurement" con le modalità prescritte dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.,
- il disciplinare di gara, datato 26.03.2025, ha fissato per il giorno 14.04.2025, alle ore 12.00, il termine per la presentazione delle offerte.

Si dà atto che, entro le ore 12:00 del 14.04.2025, sono pervenute n.2 offerte con relativa campionatura, come previsto all'art.5 del CSA, dai seguenti operatori economici:

Fornitori	Comune	Codice fiscale
Greiner Spa	Limezzane (BS)	00278160171
Rubinetterie Bresciane Bonomi Spa	Gussago (BS)	04234710988

In data 15.04.2025 ore 09:45 si è proceduto all'apertura delle buste di qualifica degli operatori economici partecipanti. Entrambe le offerte sono risultate regolari sotto il profilo amministrativo rinviando pertanto a successiva seduta per la valutazione, a cura del RUP, delle schede tecniche e della campionatura presentata dalle ditte.

Oggi 18.04.2025, ore 10:00, presso la sede di Alto Trevigiano Servizi S.p.a., si riunisce il seggio di gara delegato dal RUP arch. Ivan De Martin, costituito dalle dipendenti Barbara Favaro e Luana Callegher. Verbalizza la dipendente Luana Callegher.

Si prende atto di quanto rilevato e riferito dal RUP sulle valutazioni, delle schede tecniche e dei campioni forniti dagli operatori economici, e si verbalizza quanto segue:

I campioni presentati dalla ditta **Rubinetterie Bresciane Bonomi spa** risultano conformi alle specifiche tecniche richieste dal CSA e pertanto viene ammessa alle fasi successive della gara.

I campioni presentati dalla ditta Greiner Spa presentano delle difformità e non risultano conformi con le specifiche tecniche richieste dal CSA:

- **Valori di portata (Kv)**

Il CSA stabilisce un valore minimo di Kv; per i diametri da 1/2" e 3/4" la vostra ditta dichiara valori inferiori ai limiti richiesti ($0.29 < 0.36$ e $0.45 < 0.50$ rispettivamente). Tale carenza tecnica compromette la corretta funzionalità in esercizio, soprattutto in presenza di pressioni ridotte, comportando un maggiore rischio di perdite di carico e riduzione della portata utile.

- **Pressione nominale (PN)**

Il CSA indica valori minimi di PN, differenziati da 9 a 55bar. Le valvole Greiner presentano invece un PN uniforme di 16 bar su tutte le taglie. Questo valore risulta non conforme per i diametri maggiori (es. per 1"1/2 richiesto PN 32 bar e per 2" richiesto PN 55bar) con potenziali implicazioni sulla sicurezza, rischio di deformazione e rotture in condizioni critiche.

- **Dimensione di ingombro**

Il CSA stabilisce misure precise per ogni taglia nominale, con tolleranze specifiche. Il rispetto delle dimensioni è fondamentale per l'operazione di intercambiabilità delle valvole. Nelle verifiche dei campioni inviati dalla vostra ditta è stato rilevato che le misure da 1/2" e 3/4" superano i limiti dimensionali ammessi, in particolare per l'ingombro L (lunghezza totale). Tale eccedenza rende problematica l'installazione nei vani dedicati ai moduli idrici preassemblati verificata con test pratici sul campo che hanno evidenziato difficoltà operative durante la sostituzione massiva dei contatori.

Tali non conformità comportano il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla documentazione di gara e pertanto nei confronti della ditta Greiner spa, ai sensi dell'art. ex art. 90, co. 1, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023, si procederà all'esclusione dalla procedura di gara.

Alle ore 11:10 terminano le operazioni di gara rinviando all'apertura della busta economica della ditta Rubinetterie Bresciane Bonomi spa.


Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI DEL SEGGIO

Barbara Favaro



Luana Callegher



Il RUP

Arch. Ivan De Martin

