

GARA PER LA FORNITURA DI CHIUSINI TELESCOPICI CON SOLLEVAMENTO A ROTAZIONE PER PRESA E SARACINESCA

Procedura negoziata ai sensi ex art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Seconda Seduta – Valutazione esito soccorso istruttorio e valutazione campionatura

Premesso che:

- in data 06.03.2026 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse sulla piattaforma ViveracquaProcurement con codice RFI_946 per la fornitura di chiusini telescopici con sollevamento a rotazione per presa e saracinesca con scadenza prevista per il giorno 25.03.2026 ore 12:00;
- alla data di scadenza di cui al punto precedente sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse, risultanti regolari rispetto alle prescrizioni dell'avviso esplorativo sopracitato;
- gli operatori economici sono stati tutti ammessi alla procedura negoziata:

Fornitori	Comune	Codice fiscale
AC.MO Srl	ROMA	00335950267
CENTROTUBI SRL UNIPERSONALE	MONTESILVANO	01597370681
EDIL CENTRO S.R.L.	PIOVENE ROCCHETTE	00769260241
FELICE FAIAZZA SRL	ATRI	00855440673
ZANUTTA S.P.A.	MUZZANA DEL TURGNANO	02717210302

- con determinazione del Direttore di Alto Trevigiano Servizi spa n.43 del 08.04.2026 è stata indetta gara d'appalto gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione conforme alle disposizioni di cui art.25 del D.Lgs. 36/2023, mediante procedura negoziata, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli art. 108 co.3 del D.Lgs. 36/2023;
- l'importo complessivo stimato d'appalto è pari ad € 344.443,73 (IVA esclusa) incluse le opzioni di rinnovo e del quinto d'obbligo;
- in data 09.04.2026 sono iniziate le operazioni di gara mediante pubblicazione degli atti di gara allegati nella piattaforma "ViveracquaProcurement" con le modalità prescritte dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.,
- il disciplinare di gara, datato 09.04.2026, ha fissato per il giorno 29.04.2026, alle ore 12.00, il termine per la presentazione delle offerte.
- si dà atto che, entro le ore 12:00 del 29.04.2026, sono pervenute n.2 offerte con relativa campionatura, come previsto all'art.7 del CSA, dai seguenti operatori economici:

Fornitori	Comune	Codice fiscale
EDIL CENTRO S.R.L.	PIOVENE ROCCHETTE	00769260241
ZANUTTA S.P.A.	MUZZANA DEL TURGNANO	02717210302

- in data 29.04.2026 sono state aperte le buste di qualifica e la documentazione amministrativa presentata dalla ditta Edil Centro srl è risultata regolare mentre nei documenti amministrativi presentati dalla ditta Zanutta spa sono emerse alcune omissioni, irregolarità e inesattezze nei documenti amministrativi presentati; pertanto è stato attivato nei confronti della ditta Zanutta spa soccorso istruttorio con la richiesta di trasmettere idonea integrazione documentale atta a dimostrare l'avvenuto versamento del contributo ANAC con riferimento alla procedura di gara in oggetto.

Al soccorso istruttorio attivato nei confronti della ditta Zanutta spa è stata data scadenza 07.05.2026 ore 12:00, rimandando la valutazione a successiva seduta.

Oggi 21.05.2026, ore 10:00, presso la sede di Alto Trevigiano Servizi Spa, si riunisce il seggio di gara delegato dal RUP Giorgio Feltrin, costituito dalle dipendenti Barbara Favaro e Luana Callegher, addette all'Ufficio Appalti, note e idonee. Verbalizza la dipendente Luana Callegher.

Il seggio esamina la documentazione trasmessa tramite portale dalla ditta Zanutta spa in data 04.05.2026, entro i termini richiesti, in risposta al soccorso istruttorio.

La ditta Zanutta ha trasmesso la ricevuta del pagamento del contributo ANAC; pertanto, anche tale ditta è ammessa alle successive fasi di gara.

Si prende atto di quanto rilevato e riferito dal RUP, sulle valutazioni delle schede tecniche e dei campioni forniti dagli operatori economici, e si verbalizza quanto segue:

I campioni presentati dalla ditta Zanutta spa risultano confermi alle specifiche tecniche richieste dal CSA e pertanto viene ammessa alle fasi successive della gara.

I campioni presentati dalla ditta Edil Centro srl presentano delle difformità e non risultano conformi con le specifiche tecniche richieste dal CSA all'art. 4.1:

"-il requisito relativo al coperchio con innesto conico non risulta rispettato per entrambi i chiusini. Il Capitolato prevede infatti una profondità minima dell'innesto pari a 45 mm, mentre dalla scheda tecnica fornita dall'operatore economico risulta un valore pari a 38 mm, dato confermato anche dalla misurazione diretta sul campione presentato;

▪ il requisito relativo al peso del chiusino per saracinesca non risulta rispettato. Il Capitolato prevede un peso minimo pari a 15 kg; dalla scheda tecnica fornita dall'operatore economico risulta un valore pari a 14,7 kg, mentre dalla verifica diretta sul campione è stato rilevato un peso pari a 14,76 kg;

▪ i valori rilevati risultano pertanto inferiori ai minimi richiesti dal CSA e configurano delle non conformità rispetto ai requisiti tecnici minimi inderogabili"

Tali non conformità comportano il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla documentazione di gara e quanto previsto da CSA e pertanto nei confronti della ditta Edil Centro srl, ai sensi dell'art. ex art. 90, co. 1, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023, si procederà all'esclusione dalla procedura di gara.

Alle ore 11:10 terminano le operazioni di gara rinviando all'apertura delle buste economiche della ditta Zanutta spa.

Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI DEL SEGGIO

Barbara Favaro



Luana Callegher



Il RUP

geom. Giorgio Feltrin



Redatto da: Luana Callegher

Verificato da: avv. Giuseppe Laganà

