

DECISIONE DI CONTRARRE Tender_8697 - Rfq_10357			
OGGETTO DEL CONTRATTO: FORNITURA SISTEMI DI DIFFUSIONE ARIA GIAVERA DEL MONTELLO E SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA			
CODICE COMMESSA:	ID2600800 - SERNAGLIA-SOST. SISTEMA DIFFUSIONE ARIA DEP. FAIŁE ID2600900 - GIAVERA-SOST. DIFFUSORI ARIA COMP.OSSID. IMP. DEP.		
CODICE CIG:	BC378250A8		
(a) IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO:	41.638,00	€	
(b) oneri/costi della sicurezza	-	€	
(E=a+b) IMPORTO TOTALE APPALTO:	41.638,00	€	
costi manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14 stimati pari a:	-	€	
CCNL applicato			
Codice ATECO	28.29.91		
mesi		12	
TIPOLOGIA DI PROCEDURA DA ATTIVARE (*):	Affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 servizi e forniture fino a 140.000 €		
CONTRAENTE:	SIDA S.A.S. Di Massimo Zigliani e C. Via delle Robinie, 1 - Loc. Fornace 27010 BORNASCO (PV) - Italy Tel. +39 0382 955674 – Fax +39 0382 955640 e-mail: info@sidaweb.it – Pec. sidasas@legalmail.		
PREMESSO che ATS Spa gestisce impianti di depurazione dotati di sistemi di aerazione a diffusori, fondamentali per il corretto funzionamento dei processi biologici di ossidazione e nitrificazione; il corretto stato dei diffusori di aerazione è condizione essenziale per garantire l'efficienza energetica del processo depurativo, il rispetto dei parametri autorizzativi allo scarico e la continuità del servizio; a seguito di verifiche tecniche e monitoraggi operativi effettuati presso gli impianti di depurazione di Givera del Montello – via Tonio e Sernaglia della Battaglia - via Cal del Solgo, è stato riscontrato uno stato di usura e deterioramento tale da rendere necessario procedere alla sostituzione degli stessi in quanto il degrado dei diffusori comporta una riduzione dell'efficienza di trasferimento dell'ossigeno, un incremento dei consumi energetici dei sistemi di aerazione e potenza, criticità sul processo biologico con possibili ripercussioni sul rispetto dei limiti allo scarico e sulla stabilità del processo depurativo. Considerato che i diffusori da installare devono presentare specifiche caratteristiche tecniche e dimensionali, tali da garantire la piena compatibilità con i sistemi di aerazione esistenti e con le opere impiantistiche installate, si intende affidare tale fornitura alla ditta SIDA S.r.l. in quanto in possesso di comprovata esperienza nel settore dei sistemi di aerazione a diffusori, con specifiche competenze nella fornitura di analoghi componenti presso impianti di depurazione di ATS SPA oltre ad avere la conoscenza delle caratteristiche impiantistiche e delle soluzioni tecniche adottate che consente alla stessa di garantire rapidità di fornitura, affidabilità esecutiva e riduzione dei rischi operativi.			
REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice			
SONO PREVISTI LIMITI AL SUBAPPALTO (Art. 119 D.Lgs. 36/2023)		NO	
E' RICHIESTA GARANZIA DEFINITIVA PER ESECUZIONE CONTRATTI SOTTO-SOGLIA (Art. 53 D.Lgs. 36/2023)		NO	
La garanzia definitiva, ex art. 53, comma 4 del Codice, non è stata richiesta in relazione alla tipologia e all'importo dell' affidamento.			
COPERTURA BUDGET	SI ☒ NO ☐		ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. Responsabile amministrazione finanza dott. Marco Agnoletto
In caso di assenza di copertura budget			ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. Il Direttore dott. Pierpaolo Florian
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. Il Responsabile Unico del Progetto Alberto Piasentin Il RUP con la sottoscrizione della presente attesta la carenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 16 del D.Lgs. 36/2023.		ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. Il Presidente ing. Fabio Vettori	
29/06/2026		M.015 rev.0	
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa			