

DECISIONE DI CONTRARRE Tender 8868 - Rfq 10587			
OGGETTO DEL CONTRATTO: FORNITURA DI POMPE ESTERNE PER IL RICIRCOLO FANGHI DEL DIGESTORE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TREVISO VIA PAVESE			
CODICE COMMESSA:		C10700	
CODICE CIG:		BC8C510445	
(a) IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO: (b) oneri/costi della sicurezza (E=a+b) IMPORTO TOTALE APPALTO: costi manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14 stimati pari a: CCNL applicato Codice ATECO		29.990,00	€
		-	€
		29.990,00	€
		-	€
		Metalmeccanici Industria	
		28.13.00	
		giorni	100 dalla stipula del contratto
TIPOLOGIA DI PROCEDURA DA ATTIVARE (*) :		Affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 servizi e forniture fino a 140.000 €	
CONTRAENTE:		TURO ITALIA SPA Via Pasubio, 49 36035 MARANO VICENTINO (VI) Tel. +39 0445 621050 – Fax +39 0445 622799 e-mail: info.italy@eggerpumps.it	
Considerato che: -è necessario garantire la continuità operativa, la funzionalità e l'efficienza degli impianti di depurazione gestiti da ATS S.p.A.; - presso l'impianto di depurazione di Treviso è attivo di un digestore anaerobico finalizzato alla riduzione dei fanghi prodotti e, contestualmente, alla generazione di biogas. Quest'ultimo viene valorizzato mediante un sistema di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica ed energia termica, entrambe destinate all'autoconsumo dell'impianto. -per garantire il corretto funzionamento del digestore è necessario assicurare una miscelazione continua e un adeguato mantenimento della temperatura di processo. Tali condizioni operative sono attualmente ottenute tramite n. 3 pompe centrifughe esterne di marca Egger Turo modello EOSA 6-100 H4 LB3B; - a seguito di verifiche manutentive si è riscontrato che le pompe attualmente installate non garantiscono più gli standard ottimali in termini di portata ed efficienza; - valutata la non economicità di mantenere la parte idraulica delle pompe installate; - valutato che i motori delle stesse risultano essere in perfette condizioni di efficienza; - per ripristinare la piena efficienza del comparto si è deciso di procedere con la fornitura di tre nuovi corpi pompa con le stesse caratteristiche tecniche e di compatibilità idraulica con quelli attualmente installati; -si ritiene di fare riferimento alla ditta TURO ITALIA SPA per l'affidamento della fornitura oggetto per presente affidamento.			
REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice			
SONO PREVISTI LIMITI AL SUBAPPALTO (Art. 119 D.lgs. 36/2023)			NO
E' RICHIESTA GARANZIA DEFINITIVA PER ESECUZIONE CONTRATTI SOTTO-SOGLIA (Art. 53 D.lgs. 36/2023)			NO
La garanzia definitiva, ex art. 53, comma 4 del Codice, non è stata richiesta in relazione alla tipologia e all'ammontare dell'affidamento.			
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. Il Responsabile Unico del Progetto Alberto Piasentin Il RUP con la sottoscrizione della presente attesta la carenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 16 del D.Lgs. 36/2023.		ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. Il Direttore Pierpaolo Florian	
Data 28.07.2026		M.015 rev.0	
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa			